



231013341443

# 检 测 报 告

共 42 页，第 1 页

报告编号：（2024）江宁环境检测（饮）第 0413 号

检测类别：委托检测

委托单位：南京泽源水务有限公司

报告日期：2024 年 8 月 26 日

南 京 江 宁 环 境 检 测 有 限 公 司

地址：南京市江宁区治清路 66 号

邮编：211100

电话：(025)87136513

传真：(025) 87136513



## 说 明

- 一. 本报告涂改、增删、无授权签字人签字或未加盖检验检测专用章无效（多页需加盖骑缝章）。
- 二. 本公司出具的委托分析报告，仅对委托样品所列项目的检测结果负责。对委托单位或委托人送检的样品进行检验的，检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 三. 本公司仅对报告原件负责，未经本公司书面批准不得以任何方式复制。凡对本检测报告进行部分复制、摘用或篡改，引起的法律纠纷，责任自负。
- 四. 检测报告的结果，未经本公司同意不得用于广告及商业宣传。
- 五. 检测结果低于方法检出限时以“ND”表示，同时注明方法检出限，高于方法检出限时直接报告结果；检测结果低于最低检测质量浓度时以“<最低检测质量浓度”表示，高于最低检测质量浓度时直接报告结果。
- 六. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效均不再做留样。
- 七. 对本结果存在异议时，请在收到报告 3 个工作日内通知本公司，逾期不予受理。



# 南京江宁环境检测有限公司

## 检测报告

报告编号：(2024)江宁环境检测(饮)第(0413)号

共 42 页，第 3 页

委托单位：南京泽源水务有限公司

联系人及联系方式：夏军；18052080787

样品类别：生活饮用水（二次供水）

采样单位：南京江宁环境检测有限公司

采样地点：详见检测报告页说明

采样人员：陶双、郭星；薛祥、许阳；陈建坤、武敬华

采样日期：2024.8.19

验收日期：2024.8.19

检测日期：2024.8.19 至 2024.8.21

报告日期：2024.8.26

检测依据：见检测相关信息说明

评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

检测结论：详见检测结果页检测结论栏说明

编制人：

秦燕

编制日期：

2024.8.26

审核人：

刘飞

审核日期：

2024.8.26

签发人：

刘飞

签发日期：

2024.8.26



检验检测专用章

## 检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD240819-2958；锦绣澜湾

样品性状：无色透明

| 序 号 | 检测项目名称 | 单位        | 检测结果 | GB 5749-2022 限值 |
|-----|--------|-----------|------|-----------------|
| 01  | 总大肠菌群  | MPN/100mL | 未检出  | 不应检出            |
| 02  | 菌落总数   | CFU/mL    | <1   | 100             |
| 03  | 色度     | 度         | <5   | 15              |
| 04  | 浑浊度    | NTU       | 0.27 | 1               |
| 05  | 臭和味    | --        | 无    | 无异臭、异味          |
| 06  | 肉眼可见物  | --        | 无    | 无               |
| 07  | pH     | --        | 7.90 | 6.5~8.5         |
| 08  | 二氧化氯   | mg/L      | 0.07 | ≥0.02           |

## 检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。



## 检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD240819-2959；秀水园

样品性状：无色透明

| 序 号 | 检测项目名称 | 单位        | 检测结果 | GB 5749-2022 限值 |
|-----|--------|-----------|------|-----------------|
| 01  | 总大肠菌群  | MPN/100mL | 未检出  | 不应检出            |
| 02  | 菌落总数   | CFU/mL    | 1    | 100             |
| 03  | 色度     | 度         | <5   | 15              |
| 04  | 浑浊度    | NTU       | 0.30 | 1               |
| 05  | 臭和味    | --        | 无    | 无异臭、异味          |
| 06  | 肉眼可见物  | --        | 无    | 无               |
| 07  | pH     | --        | 7.89 | 6.5~8.5         |
| 08  | 二氧化氯   | mg/L      | 0.09 | ≥0.02           |

## 检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。

## 检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD240819-2960；柘塘中心卫生院（新院区）

样品性状：无色透明

| 序 号 | 检测项目名称 | 单位        | 检测结果 | GB 5749-2022 限值 |
|-----|--------|-----------|------|-----------------|
| 01  | 总大肠菌群  | MPN/100mL | 未检出  | 不应检出            |
| 02  | 菌落总数   | CFU/mL    | <1   | 100             |
| 03  | 色度     | 度         | <5   | 15              |
| 04  | 浑浊度    | NTU       | 0.24 | 1               |
| 05  | 臭和味    | --        | 无    | 无异臭、异味          |
| 06  | 肉眼可见物  | --        | 无    | 无               |
| 07  | pH     | --        | 7.88 | 6.5~8.5         |
| 08  | 二氧化氯   | mg/L      | 0.11 | ≥0.02           |

## 检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。



# 检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD240819-2961；乌山农贸市场

样品性状：无色透明

| 序 号 | 检测项目名称 | 单位        | 检测结果 | GB 5749-2022 限值 |
|-----|--------|-----------|------|-----------------|
| 01  | 总大肠菌群  | MPN/100mL | 未检出  | 不应检出            |
| 02  | 菌落总数   | CFU/mL    | <1   | 100             |
| 03  | 色度     | 度         | <5   | 15              |
| 04  | 浑浊度    | NTU       | 0.28 | 1               |
| 05  | 臭和味    | --        | 无    | 无异臭、异味          |
| 06  | 肉眼可见物  | --        | 无    | 无               |
| 07  | pH     | --        | 7.88 | 6.5~8.5         |
| 08  | 二氧化氯   | mg/L      | 0.10 | ≥0.02           |

## 检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。

## 检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD240819-2962；湖滨新寓

样品性状：无色透明

| 序 号 | 检测项目名称 | 单位        | 检测结果 | GB 5749-2022 限值 |
|-----|--------|-----------|------|-----------------|
| 01  | 总大肠菌群  | MPN/100mL | 未检出  | 不应检出            |
| 02  | 菌落总数   | CFU/mL    | <1   | 100             |
| 03  | 色度     | 度         | <5   | 15              |
| 04  | 浑浊度    | NTU       | 0.35 | 1               |
| 05  | 臭和味    | --        | 无    | 无异臭、异味          |
| 06  | 肉眼可见物  | --        | 无    | 无               |
| 07  | pH     | --        | 7.86 | 6.5~8.5         |
| 08  | 二氧化氯   | mg/L      | 0.05 | ≥0.02           |

## 检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。



## 检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD240819-2963；银城荟颂苑

样品性状：无色透明

| 序 号 | 检测项目名称 | 单位        | 检测结果 | GB 5749-2022 限值 |
|-----|--------|-----------|------|-----------------|
| 01  | 总大肠菌群  | MPN/100mL | 未检出  | 不应检出            |
| 02  | 菌落总数   | CFU/mL    | <1   | 100             |
| 03  | 色度     | 度         | <5   | 15              |
| 04  | 浑浊度    | NTU       | 0.30 | 1               |
| 05  | 臭和味    | --        | 无    | 无异臭、异味          |
| 06  | 肉眼可见物  | --        | 无    | 无               |
| 07  | pH     | --        | 7.83 | 6.5~8.5         |
| 08  | 二氧化氯   | mg/L      | 0.07 | ≥0.02           |

## 检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。

## 检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD240819-2964；银城荟雅苑

样品性状：无色透明

| 序 号 | 检测项目名称 | 单位        | 检测结果 | GB 5749-2022 限值 |
|-----|--------|-----------|------|-----------------|
| 01  | 总大肠菌群  | MPN/100mL | 未检出  | 不应检出            |
| 02  | 菌落总数   | CFU/mL    | <1   | 100             |
| 03  | 色度     | 度         | <5   | 15              |
| 04  | 浑浊度    | NTU       | 0.31 | 1               |
| 05  | 臭和味    | --        | 无    | 无异臭、异味          |
| 06  | 肉眼可见物  | --        | 无    | 无               |
| 07  | pH     | --        | 7.74 | 6.5~8.5         |
| 08  | 二氧化氯   | mg/L      | 0.07 | ≥0.02           |

## 检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。



## 检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD240819-2965；湖滨雅居

样品性状：无色透明

| 序 号 | 检测项目名称 | 单位        | 检测结果 | GB 5749-2022 限值 |
|-----|--------|-----------|------|-----------------|
| 01  | 总大肠菌群  | MPN/100mL | 未检出  | 不应检出            |
| 02  | 菌落总数   | CFU/mL    | <1   | 100             |
| 03  | 色度     | 度         | <5   | 15              |
| 04  | 浑浊度    | NTU       | 0.37 | 1               |
| 05  | 臭和味    | --        | 无    | 无异臭、异味          |
| 06  | 肉眼可见物  | --        | 无    | 无               |
| 07  | pH     | --        | 7.72 | 6.5~8.5         |
| 08  | 二氧化氯   | mg/L      | 0.06 | ≥0.02           |

## 检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。

## 检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD240819-2966；嘉树清园

样品性状：无色透明

| 序 号 | 检测项目名称 | 单位        | 检测结果 | GB 5749-2022 限值 |
|-----|--------|-----------|------|-----------------|
| 01  | 总大肠菌群  | MPN/100mL | 未检出  | 不应检出            |
| 02  | 菌落总数   | CFU/mL    | <1   | 100             |
| 03  | 色度     | 度         | <5   | 15              |
| 04  | 浑浊度    | NTU       | 0.34 | 1               |
| 05  | 臭和味    | --        | 无    | 无异臭、异味          |
| 06  | 肉眼可见物  | --        | 无    | 无               |
| 07  | pH     | --        | 7.71 | 6.5~8.5         |
| 08  | 二氧化氯   | mg/L      | 0.06 | ≥0.02           |

## 检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。



## 检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD240819-2967；君兰苑

样品性状：无色透明

| 序 号 | 检测项目名称 | 单位        | 检测结果 | GB 5749-2022 限值 |
|-----|--------|-----------|------|-----------------|
| 01  | 总大肠菌群  | MPN/100mL | 未检出  | 不应检出            |
| 02  | 菌落总数   | CFU/mL    | 8    | 100             |
| 03  | 色度     | 度         | <5   | 15              |
| 04  | 浑浊度    | NTU       | 0.30 | 1               |
| 05  | 臭和味    | --        | 无    | 无异臭、异味          |
| 06  | 肉眼可见物  | --        | 无    | 无               |
| 07  | pH     | --        | 7.76 | 6.5~8.5         |
| 08  | 二氧化氯   | mg/L      | 0.10 | ≥0.02           |

## 检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。

## 检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD240819-2968；南京城市职业学院

样品性状：无色透明

| 序 号 | 检测项目名称 | 单位        | 检测结果 | GB 5749-2022 限值 |
|-----|--------|-----------|------|-----------------|
| 01  | 总大肠菌群  | MPN/100mL | 未检出  | 不应检出            |
| 02  | 菌落总数   | CFU/mL    | <1   | 100             |
| 03  | 色度     | 度         | <5   | 15              |
| 04  | 浑浊度    | NTU       | 0.23 | 1               |
| 05  | 臭和味    | --        | 无    | 无异臭、异味          |
| 06  | 肉眼可见物  | --        | 无    | 无               |
| 07  | pH     | --        | 7.82 | 6.5~8.5         |
| 08  | 二氧化氯   | mg/L      | 0.12 | ≥0.02           |

## 检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。



## 检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD240819-2969；怡景佳园一期

样品性状：无色透明

| 序 号 | 检测项目名称 | 单位        | 检测结果 | GB 5749-2022 限值 |
|-----|--------|-----------|------|-----------------|
| 01  | 总大肠菌群  | MPN/100mL | 未检出  | 不应检出            |
| 02  | 菌落总数   | CFU/mL    | <1   | 100             |
| 03  | 色度     | 度         | <5   | 15              |
| 04  | 浑浊度    | NTU       | 0.19 | 1               |
| 05  | 臭和味    | --        | 无    | 无异臭、异味          |
| 06  | 肉眼可见物  | --        | 无    | 无               |
| 07  | pH     | --        | 7.81 | 6.5~8.5         |
| 08  | 二氧化氯   | mg/L      | 0.08 | ≥0.02           |

## 检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。

## 检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD240819-2970；怡景佳园二期

样品性状：无色透明

| 序 号 | 检测项目名称 | 单位        | 检测结果 | GB 5749-2022 限值 |
|-----|--------|-----------|------|-----------------|
| 01  | 总大肠菌群  | MPN/100mL | 未检出  | 不应检出            |
| 02  | 菌落总数   | CFU/mL    | <1   | 100             |
| 03  | 色度     | 度         | <5   | 15              |
| 04  | 浑浊度    | NTU       | 0.17 | 1               |
| 05  | 臭和味    | --        | 无    | 无异臭、异味          |
| 06  | 肉眼可见物  | --        | 无    | 无               |
| 07  | pH     | --        | 7.83 | 6.5~8.5         |
| 08  | 二氧化氯   | mg/L      | 0.09 | ≥0.02           |

## 检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。



## 检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD240819-2971；大仁山

样品性状：无色透明

| 序 号 | 检测项目名称 | 单位        | 检测结果 | GB 5749-2022 限值 |
|-----|--------|-----------|------|-----------------|
| 01  | 总大肠菌群  | MPN/100mL | 未检出  | 不应检出            |
| 02  | 菌落总数   | CFU/mL    | 72   | 100             |
| 03  | 色度     | 度         | <5   | 15              |
| 04  | 浑浊度    | NTU       | 0.25 | 1               |
| 05  | 臭和味    | --        | 无    | 无异臭、异味          |
| 06  | 肉眼可见物  | --        | 无    | 无               |
| 07  | pH     | --        | 7.81 | 6.5~8.5         |
| 08  | 二氧化氯   | mg/L      | 0.03 | ≥0.02           |

## 检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。

## 检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD240819-2972；溧水产业新城人才公寓

样品性状：无色透明

| 序 号 | 检测项目名称 | 单位        | 检测结果 | GB 5749-2022 限值 |
|-----|--------|-----------|------|-----------------|
| 01  | 总大肠菌群  | MPN/100mL | 未检出  | 不应检出            |
| 02  | 菌落总数   | CFU/mL    | 1    | 100             |
| 03  | 色度     | 度         | <5   | 15              |
| 04  | 浑浊度    | NTU       | 0.36 | 1               |
| 05  | 臭和味    | --        | 无    | 无异臭、异味          |
| 06  | 肉眼可见物  | --        | 无    | 无               |
| 07  | pH     | --        | 7.80 | 6.5~8.5         |
| 08  | 二氧化氯   | mg/L      | 0.13 | ≥0.02           |

## 检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。



## 检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD240819-2973；远洋万和四季

样品性状：无色透明

| 序 号 | 检测项目名称 | 单位        | 检测结果 | GB 5749-2022 限值 |
|-----|--------|-----------|------|-----------------|
| 01  | 总大肠菌群  | MPN/100mL | 未检出  | 不应检出            |
| 02  | 菌落总数   | CFU/mL    | 10   | 100             |
| 03  | 色度     | 度         | <5   | 15              |
| 04  | 浑浊度    | NTU       | 0.49 | 1               |
| 05  | 臭和味    | --        | 无    | 无异臭、异味          |
| 06  | 肉眼可见物  | --        | 无    | 无               |
| 07  | pH     | --        | 7.80 | 6.5~8.5         |
| 08  | 二氧化氯   | mg/L      | 0.03 | ≥0.02           |

## 检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。

## 检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD240819-2974；金轮翠雍华庭

样品性状：无色透明

| 序 号 | 检测项目名称 | 单位        | 检测结果 | GB 5749-2022 限值 |
|-----|--------|-----------|------|-----------------|
| 01  | 总大肠菌群  | MPN/100mL | 未检出  | 不应检出            |
| 02  | 菌落总数   | CFU/mL    | 47   | 100             |
| 03  | 色度     | 度         | <5   | 15              |
| 04  | 浑浊度    | NTU       | 0.43 | 1               |
| 05  | 臭和味    | --        | 无    | 无异臭、异味          |
| 06  | 肉眼可见物  | --        | 无    | 无               |
| 07  | pH     | --        | 7.84 | 6.5~8.5         |
| 08  | 二氧化氯   | mg/L      | 0.03 | ≥0.02           |

## 检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。



检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD240819-2975；未来苑

样品性状：无色透明

| 序 号 | 检测项目名称 | 单位        | 检测结果 | GB 5749-2022 限值 |
|-----|--------|-----------|------|-----------------|
| 01  | 总大肠菌群  | MPN/100mL | 未检出  | 不应检出            |
| 02  | 菌落总数   | CFU/mL    | <1   | 100             |
| 03  | 色度     | 度         | <5   | 15              |
| 04  | 浑浊度    | NTU       | 0.58 | 1               |
| 05  | 臭和味    | --        | 无    | 无异臭、异味          |
| 06  | 肉眼可见物  | --        | 无    | 无               |
| 07  | pH     | --        | 7.86 | 6.5~8.5         |
| 08  | 二氧化氯   | mg/L      | 0.07 | ≥0.02           |

检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。

## 检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD240819-2976；月鹭府

样品性状：无色透明

| 序 号 | 检测项目名称 | 单位        | 检测结果 | GB 5749-2022 限值 |
|-----|--------|-----------|------|-----------------|
| 01  | 总大肠菌群  | MPN/100mL | 未检出  | 不应检出            |
| 02  | 菌落总数   | CFU/mL    | <1   | 100             |
| 03  | 色度     | 度         | <5   | 15              |
| 04  | 浑浊度    | NTU       | 0.52 | 1               |
| 05  | 臭和味    | --        | 无    | 无异臭、异味          |
| 06  | 肉眼可见物  | --        | 无    | 无               |
| 07  | pH     | --        | 7.84 | 6.5~8.5         |
| 08  | 二氧化氯   | mg/L      | 0.04 | ≥0.02           |

## 检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。



## 检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD240819-2977；朗润花园

样品性状：无色透明

| 序 号 | 检测项目名称 | 单位        | 检测结果 | GB 5749-2022 限值 |
|-----|--------|-----------|------|-----------------|
| 01  | 总大肠菌群  | MPN/100mL | 未检出  | 不应检出            |
| 02  | 菌落总数   | CFU/mL    | <1   | 100             |
| 03  | 色度     | 度         | <5   | 15              |
| 04  | 浑浊度    | NTU       | 0.48 | 1               |
| 05  | 臭和味    | --        | 无    | 无异臭、异味          |
| 06  | 肉眼可见物  | --        | 无    | 无               |
| 07  | pH     | --        | 7.88 | 6.5~8.5         |
| 08  | 二氧化氯   | mg/L      | 0.05 | ≥0.02           |

## 检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。

## 检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD240819-2978；依湖苑

样品性状：无色透明

| 序 号 | 检测项目名称 | 单位        | 检测结果 | GB 5749-2022 限值 |
|-----|--------|-----------|------|-----------------|
| 01  | 总大肠菌群  | MPN/100mL | 未检出  | 不应检出            |
| 02  | 菌落总数   | CFU/mL    | <1   | 100             |
| 03  | 色度     | 度         | <5   | 15              |
| 04  | 浑浊度    | NTU       | 0.37 | 1               |
| 05  | 臭和味    | --        | 无    | 无异臭、异味          |
| 06  | 肉眼可见物  | --        | 无    | 无               |
| 07  | pH     | --        | 7.83 | 6.5~8.5         |
| 08  | 二氧化氯   | mg/L      | 0.05 | ≥0.02           |

## 检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。



## 检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD240819-2979；朗润花园 B

样品性状：无色透明

| 序 号 | 检测项目名称 | 单位        | 检测结果 | GB 5749-2022 限值 |
|-----|--------|-----------|------|-----------------|
| 01  | 总大肠菌群  | MPN/100mL | 未检出  | 不应检出            |
| 02  | 菌落总数   | CFU/mL    | 5    | 100             |
| 03  | 色度     | 度         | <5   | 15              |
| 04  | 浑浊度    | NTU       | 0.34 | 1               |
| 05  | 臭和味    | --        | 无    | 无异臭、异味          |
| 06  | 肉眼可见物  | --        | 无    | 无               |
| 07  | pH     | --        | 7.80 | 6.5~8.5         |
| 08  | 二氧化氯   | mg/L      | 0.04 | ≥0.02           |

## 检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。

# 检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD240819-2980；东瑄嘉园琪园

样品性状：无色透明

| 序 号 | 检测项目名称 | 单位        | 检测结果 | GB 5749-2022 限值 |
|-----|--------|-----------|------|-----------------|
| 01  | 总大肠菌群  | MPN/100mL | 未检出  | 不应检出            |
| 02  | 菌落总数   | CFU/mL    | 9    | 100             |
| 03  | 色度     | 度         | <5   | 15              |
| 04  | 浑浊度    | NTU       | 0.33 | 1               |
| 05  | 臭和味    | --        | 无    | 无异臭、异味          |
| 06  | 肉眼可见物  | --        | 无    | 无               |
| 07  | pH     | --        | 7.79 | 6.5~8.5         |
| 08  | 二氧化氯   | mg/L      | 0.08 | ≥0.02           |

## 检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。



## 检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD240819-2981；东瓊嘉园璋园

样品性状：无色透明

| 序 号 | 检测项目名称 | 单位        | 检测结果 | GB 5749-2022 限值 |
|-----|--------|-----------|------|-----------------|
| 01  | 总大肠菌群  | MPN/100mL | 未检出  | 不应检出            |
| 02  | 菌落总数   | CFU/mL    | <1   | 100             |
| 03  | 色度     | 度         | <5   | 15              |
| 04  | 浑浊度    | NTU       | 0.49 | 1               |
| 05  | 臭和味    | --        | 无    | 无异臭、异味          |
| 06  | 肉眼可见物  | --        | 无    | 无               |
| 07  | pH     | --        | 7.79 | 6.5~8.5         |
| 08  | 二氧化氯   | mg/L      | 0.07 | ≥0.02           |

## 检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。

# 检测 报 告

样品编号及采样地址：WTD240819-2982；南京外国语学校仙林分校空港小学  
样品性状：无色透明

| 序 号 | 检测项目名称 | 单位        | 检测结果 | GB 5749-2022 限值 |
|-----|--------|-----------|------|-----------------|
| 01  | 总大肠菌群  | MPN/100mL | 未检出  | 不应检出            |
| 02  | 菌落总数   | CFU/mL    | 8    | 100             |
| 03  | 色度     | 度         | <5   | 15              |
| 04  | 浑浊度    | NTU       | 0.49 | 1               |
| 05  | 臭和味    | --        | 无    | 无异臭、异味          |
| 06  | 肉眼可见物  | --        | 无    | 无               |
| 07  | pH     | --        | 7.78 | 6.5~8.5         |
| 08  | 二氧化氯   | mg/L      | 0.05 | ≥0.02           |

## 检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。



## 检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD240819-2983；空港新苑

样品性状：无色透明

| 序 号 | 检测项目名称 | 单位        | 检测结果 | GB 5749-2022 限值 |
|-----|--------|-----------|------|-----------------|
| 01  | 总大肠菌群  | MPN/100mL | 未检出  | 不应检出            |
| 02  | 菌落总数   | CFU/mL    | 5    | 100             |
| 03  | 色度     | 度         | <5   | 15              |
| 04  | 浑浊度    | NTU       | 0.18 | 1               |
| 05  | 臭和味    | --        | 无    | 无异臭、异味          |
| 06  | 肉眼可见物  | --        | 无    | 无               |
| 07  | pH     | --        | 7.79 | 6.5~8.5         |
| 08  | 二氧化氯   | mg/L      | 0.13 | ≥0.02           |

## 检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。

检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD240819-2984；南京视觉艺术学院

样品性状：无色透明

| 序 号 | 检测项目名称 | 单位        | 检测结果 | GB 5749-2022 限值 |
|-----|--------|-----------|------|-----------------|
| 01  | 总大肠菌群  | MPN/100mL | 未检出  | 不应检出            |
| 02  | 菌落总数   | CFU/mL    | 2    | 100             |
| 03  | 色度     | 度         | <5   | 15              |
| 04  | 浑浊度    | NTU       | 0.27 | 1               |
| 05  | 臭和味    | --        | 无    | 无异臭、异味          |
| 06  | 肉眼可见物  | --        | 无    | 无               |
| 07  | pH     | --        | 7.78 | 6.5~8.5         |
| 08  | 二氧化氯   | mg/L      | 0.06 | ≥0.02           |

检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。



## 检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD240819-2985；柘塘地铁站

样品性状：无色透明

| 序 号 | 检测项目名称 | 单位        | 检测结果 | GB 5749-2022 限值 |
|-----|--------|-----------|------|-----------------|
| 01  | 总大肠菌群  | MPN/100mL | 未检出  | 不应检出            |
| 02  | 菌落总数   | CFU/mL    | 7    | 100             |
| 03  | 色度     | 度         | <5   | 15              |
| 04  | 浑浊度    | NTU       | 0.28 | 1               |
| 05  | 臭和味    | --        | 无    | 无异臭、异味          |
| 06  | 肉眼可见物  | --        | 无    | 无               |
| 07  | pH     | --        | 7.79 | 6.5~8.5         |
| 08  | 二氧化氯   | mg/L      | 0.05 | ≥0.02           |

## 检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。

# 检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD240819-2986；启航公寓

样品性状：无色透明

| 序 号 | 检测项目名称 | 单位        | 检测结果 | GB 5749-2022 限值 |
|-----|--------|-----------|------|-----------------|
| 01  | 总大肠菌群  | MPN/100mL | 未检出  | 不应检出            |
| 02  | 菌落总数   | CFU/mL    | 7    | 100             |
| 03  | 色度     | 度         | <5   | 15              |
| 04  | 浑浊度    | NTU       | 0.39 | 1               |
| 05  | 臭和味    | --        | 无    | 无异臭、异味          |
| 06  | 肉眼可见物  | --        | 无    | 无               |
| 07  | pH     | --        | 7.79 | 6.5~8.5         |
| 08  | 二氧化氯   | mg/L      | 0.05 | ≥0.02           |

## 检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。



## 检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD240819-2987；福田雅居一期

样品性状：无色透明

| 序 号 | 检测项目名称 | 单位        | 检测结果 | GB 5749-2022 限值 |
|-----|--------|-----------|------|-----------------|
| 01  | 总大肠菌群  | MPN/100mL | 未检出  | 不应检出            |
| 02  | 菌落总数   | CFU/mL    | <1   | 100             |
| 03  | 色度     | 度         | <5   | 15              |
| 04  | 浑浊度    | NTU       | 0.28 | 1               |
| 05  | 臭和味    | --        | 无    | 无异臭、异味          |
| 06  | 肉眼可见物  | --        | 无    | 无               |
| 07  | pH     | --        | 7.79 | 6.5~8.5         |
| 08  | 二氧化氯   | mg/L      | 0.12 | ≥0.02           |

## 检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。

检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD240819-2988；人才公寓

样品性状：无色透明

| 序 号 | 检测项目名称 | 单位        | 检测结果 | GB 5749-2022 限值 |
|-----|--------|-----------|------|-----------------|
| 01  | 总大肠菌群  | MPN/100mL | 未检出  | 不应检出            |
| 02  | 菌落总数   | CFU/mL    | <1   | 100             |
| 03  | 色度     | 度         | <5   | 15              |
| 04  | 浑浊度    | NTU       | 0.49 | 1               |
| 05  | 臭和味    | --        | 无    | 无异臭、异味          |
| 06  | 肉眼可见物  | --        | 无    | 无               |
| 07  | pH     | --        | 7.79 | 6.5~8.5         |
| 08  | 二氧化氯   | mg/L      | 0.17 | ≥0.02           |

检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。



## 检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD240819-2989；福田雅居二期

样品性状：无色透明

| 序 号 | 检测项目名称 | 单位        | 检测结果 | GB 5749-2022 限值 |
|-----|--------|-----------|------|-----------------|
| 01  | 总大肠菌群  | MPN/100mL | 未检出  | 不应检出            |
| 02  | 菌落总数   | CFU/mL    | <1   | 100             |
| 03  | 色度     | 度         | <5   | 15              |
| 04  | 浑浊度    | NTU       | 0.28 | 1               |
| 05  | 臭和味    | --        | 无    | 无异臭、异味          |
| 06  | 肉眼可见物  | --        | 无    | 无               |
| 07  | pH     | --        | 7.77 | 6.5~8.5         |
| 08  | 二氧化氯   | mg/L      | 0.11 | ≥0.02           |

## 检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。

## 检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD240819-2990；科创大厦

样品性状：无色透明

| 序 号 | 检测项目名称 | 单位        | 检测结果 | GB 5749-2022 限值 |
|-----|--------|-----------|------|-----------------|
| 01  | 总大肠菌群  | MPN/100mL | 未检出  | 不应检出            |
| 02  | 菌落总数   | CFU/mL    | <1   | 100             |
| 03  | 色度     | 度         | <5   | 15              |
| 04  | 浑浊度    | NTU       | 0.30 | 1               |
| 05  | 臭和味    | --        | 无    | 无异臭、异味          |
| 06  | 肉眼可见物  | --        | 无    | 无               |
| 07  | pH     | --        | 7.78 | 6.5~8.5         |
| 08  | 二氧化氯   | mg/L      | 0.06 | ≥0.02           |

## 检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。



## 检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD240819-2991；新城佳苑

样品性状：无色透明

| 序 号 | 检测项目名称 | 单位        | 检测结果 | GB 5749-2022 限值 |
|-----|--------|-----------|------|-----------------|
| 01  | 总大肠菌群  | MPN/100mL | 未检出  | 不应检出            |
| 02  | 菌落总数   | CFU/mL    | <1   | 100             |
| 03  | 色度     | 度         | <5   | 15              |
| 04  | 浑浊度    | NTU       | 0.39 | 1               |
| 05  | 臭和味    | --        | 无    | 无异臭、异味          |
| 06  | 肉眼可见物  | --        | 无    | 无               |
| 07  | pH     | --        | 7.76 | 6.5~8.5         |
| 08  | 二氧化氯   | mg/L      | 0.12 | ≥0.02           |

## 检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。

检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD240819-2992；企业服务中心

样品性状：无色透明

| 序 号 | 检测项目名称 | 单位        | 检测结果 | GB 5749-2022 限值 |
|-----|--------|-----------|------|-----------------|
| 01  | 总大肠菌群  | MPN/100mL | 未检出  | 不应检出            |
| 02  | 菌落总数   | CFU/mL    | <1   | 100             |
| 03  | 色度     | 度         | <5   | 15              |
| 04  | 浑浊度    | NTU       | 0.40 | 1               |
| 05  | 臭和味    | --        | 无    | 无异臭、异味          |
| 06  | 肉眼可见物  | --        | 无    | 无               |
| 07  | pH     | --        | 7.75 | 6.5~8.5         |
| 08  | 二氧化氯   | mg/L      | 0.07 | ≥0.02           |

检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。



## 检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD240819-2993；金龙客车

样品性状：无色透明

| 序 号 | 检测项目名称 | 单位        | 检测结果 | GB 5749-2022 限值 |
|-----|--------|-----------|------|-----------------|
| 01  | 总大肠菌群  | MPN/100mL | 未检出  | 不应检出            |
| 02  | 菌落总数   | CFU/mL    | 25   | 100             |
| 03  | 色度     | 度         | <5   | 15              |
| 04  | 浑浊度    | NTU       | 0.28 | 1               |
| 05  | 臭和味    | --        | 无    | 无异臭、异味          |
| 06  | 肉眼可见物  | --        | 无    | 无               |
| 07  | pH     | --        | 7.72 | 6.5~8.5         |
| 08  | 二氧化氯   | mg/L      | 0.10 | ≥0.02           |

## 检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。

## 检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD240819-2994；宁归来

样品性状：无色透明

| 序 号 | 检测项目名称 | 单位        | 检测结果 | GB 5749-2022 限值 |
|-----|--------|-----------|------|-----------------|
| 01  | 总大肠菌群  | MPN/100mL | 未检出  | 不应检出            |
| 02  | 菌落总数   | CFU/mL    | <1   | 100             |
| 03  | 色度     | 度         | <5   | 15              |
| 04  | 浑浊度    | NTU       | 0.28 | 1               |
| 05  | 臭和味    | --        | 无    | 无异臭、异味          |
| 06  | 肉眼可见物  | --        | 无    | 无               |
| 07  | pH     | --        | 7.72 | 6.5~8.5         |
| 08  | 二氧化氯   | mg/L      | 0.12 | ≥0.02           |

## 检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。



## 检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD240819-2995；柘塘水厂营业厅

样品性状：无色透明

| 序 号 | 检测项目名称 | 单位        | 检测结果 | GB 5749-2022 限值 |
|-----|--------|-----------|------|-----------------|
| 01  | 总大肠菌群  | MPN/100mL | 未检出  | 不应检出            |
| 02  | 菌落总数   | CFU/mL    | <1   | 100             |
| 03  | 色度     | 度         | <5   | 15              |
| 04  | 浑浊度    | NTU       | 0.36 | 1               |
| 05  | 臭和味    | --        | 无    | 无异臭、异味          |
| 06  | 肉眼可见物  | --        | 无    | 无               |
| 07  | pH     | --        | 7.71 | 6.5~8.5         |
| 08  | 二氧化氯   | mg/L      | 0.12 | ≥0.02           |

## 检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。



检测相关信息说明：

| 序号 | 检测项目名称 | 检测依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                                 | 仪器名称        | 仪器型号      | 仪器编号   | 检测人员        |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-------------|
| 01 | 总大肠菌群  | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》<br>GB/T 5750.12-2023（5.1） 多管发酵法                   | 恒温恒湿培养箱     | LRH-250-S | J1-101 | 秦燕          |
| 02 | 菌落总数   | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》<br>GB/T 5750.12-2023（4.1） 平皿计数法                   | 恒温恒湿培养箱     | LRH-250-S | J1-101 | 秦燕          |
| 03 | 色度     | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》<br>GB/T 5750.4-2023（4.1） 铂-钴标准比色法             | 无色具塞比色管     | 50mL      | J1-026 | 孙启慧         |
| 04 | 浑浊度    | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》<br>GB/T 5750.4-2023（5.1） 散射法-福尔马肼标准           | HACH<br>浊度仪 | 2100Q     | J1-092 | 陶双、<br>郭星   |
|    |        |                                                                       |             |           | J1-168 | 薛祥、<br>许阳   |
|    |        |                                                                       |             |           | J1-169 | 陈建坤、<br>武敬华 |
| 05 | 臭和味    | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》<br>GB/T 5750.4-2023（6.1） 嗅气和尝味法               | 锥形瓶         | 250mL     | --     | 孙启慧         |
| 06 | 肉眼可见物  | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》<br>GB/T 5750.4-2023（7.1） 直接观察法                | --          | --        | --     | 孙启慧         |
| 07 | pH     | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》<br>GB/T 5750.4-2023（8.1） 玻璃电极法                | 酸度计         | PHSJ-3F   | J1-189 | 曾致君         |
| 08 | 二氧化氯   | 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》<br>GB/T 5750.11-2023（8.4）<br>现场 N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法 | 二氧化氯测定仪     | DR300     | J1-172 | 陶双、<br>郭星   |
|    |        |                                                                       |             |           | J1-173 | 薛祥、<br>许阳   |
|    |        |                                                                       |             |           | J1-174 | 陈建坤、<br>武敬华 |

报告结束